



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~железобетонной~~ продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.014977.10.11**

Дата **07. 10. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **17085**

**06.10.2011**

Организация-изготовитель

ООО "Главстрой Усть-Лабинск"

Адрес: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, дом 39 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Главстрой Усть-Лабинск"

Адрес: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, дом 39 (Россия)

Наименование продукции:

Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения D400B2F25; D400B2.5F25; D500B2.5F25;  
D500B3.5F25; D600B3.5F35

Продукция изготовлена в соответствии с:

Межгосударственные стандарты ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения", ГОСТ 31359-2007 "Бетоны ячеистые автоклавного твердения".

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Заявление, Данные паспорта безопасности на продукцию, данные технической информации на продукцию, протокол исследований.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Продукция представляет собой бетонные блоки.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 320/ПТ-10-11 от 09.09.2011 г.

№ 020904

**Гигиеническая характеристика продукции:**

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф, Бк/кг)	86,9	370
Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Ограничений при использовании не требуется.		

**Область применения:**  
для применения в качестве несущих и самонесущих элементов в наружных стенах зданий, а также для внутренних стен и перегородок

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
При применении использовать СИЗ органов дыхания, кожи рук, глаз и специальной одежды согласно Типовым отраслевым нормам. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч.

**Информация, наносимая на этикетку:**  
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд. II.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция** Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения D400B2F25; D400B2.5F25; D500B2.5F25; D500B3.5F25; D600B3.5F35

**соответствует** (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.03.П.014126.09.11 от 16.09.2011 г.

**Главный врач**

(заместитель главного врача)



подпись

**Иваненко А.В.**

Ф.И.О.  
**Мизгайлов А.В.**

**Заведующий отделом**

гигиены труда

**Тычинин М.В.**



**Эксперт (эксперты)**

**Строкова С. Ю.**

**Тычинин М.В.**